

**График проветривания учебных помещений
на 2020-2021 учебный год**

1. 8⁰⁰ – 8⁰⁵
2. 8⁵⁰ – 9⁰⁵
3. 9⁴⁵ – 10⁰⁰
4. 10⁴⁰ – 11⁰⁰
5. 11⁴⁰ – 12⁰⁰
6. 12⁴⁰ – 12⁵⁰
7. 13³⁰ – 13⁴⁵
8. 14²⁵ – 14⁴⁰
9. 15²⁰ – 15³⁰
10. 16¹⁰ – 16²⁰
11. 17⁰⁰ – 17¹⁰
12. 17⁵⁰ – 18⁰⁰
13. 18⁴⁰ – 18⁵⁰

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

**График сквозного проветривания учебных помещений
в зависимости от температуры наружного воздуха**

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10