

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года


Выдан *муниципальному автономному общеобразовательному
Учреждению Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 13
с углублённым изучением отдельных предметов»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 3.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от
13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 13 » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна — инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора _-_____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП», 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 3

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
-------	---------------------	--------------------	------------

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт от 03.07.2023 о проведении гидropневматической промывки системы отопления
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 5/1-Д от 12.01.2023 г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Годовой план-график ремонта систем теплопотребления от 12.01.2023г. Акт №1 от 20.07.2023 о выполнении годового план-графика ремонта систем теплопотребления
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 03.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт №3 от 24.07.2023г. проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в здании МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт №2 от 11.07.2023г осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных

			проемов здания, расположенного по адресу Свердловская обл., г. Полевской ул. Коммунистическая, д.3
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт от 12.09.2022 повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, утвержден руководителем службы энергосбыта Л.А.Семеновой
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт №4 от 24.07.2023г. проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям от 30.01.2023г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №37-ОТ/01/2023 от 20.01.2023 г
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №37-ОТ/01/2023 от 30.01.2023 г. заключен с МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах	Выполнено	Акт от 03.08.2023 проверки наличия расчетных шайбах и соплах

	элеваторов.		элеватора, утвержден ОАО «ПКК»
20	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» №238 от 24.07.2023г., Акт сверки за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка №237 от 24.07.2023г. о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей в МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка №236 от 24.07.2023г. о параметрах надежности теплоснабжения

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Приказ №111-Д-а от 11.07.2023г. «О создании постоянно действующей комиссии, осуществляющей контроль готовности к отопительному периоду 2023-2024г»;
 2. Акт о проведении гидропневматической промывки системы отопления от 05.07.2022 г.;
 3. Приказ № 5/1-Д от 12.01.2023 г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения»;
- Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения
Акт от 20.07.2023 о выполнении годового план-графика ремонта систем теплоснабжения
4. Акт от 03.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети
 5. Акт №3 от 24.07.2023г. проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в здании МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП
 6. Акт №2 от 11.07.2023г осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов здания, расположенного по адресу Свердловская обл.,г. Полевской ул. Коммунистическая, д.3
 7. Акт от 12.09.2022 повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у

потребителя, утвержден руководителем службы энергосбыта Л.А.Семеновой

8. Акт №4 от 24.07.2023г. проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала

9. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям от 30.01.2023г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №37-ОТ/01/2023 от 20.01.2023 г

10. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №37-ОТ/01/2023 от 30.01.2023 г. заключен с МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»

11. Акт от 03.08.2023 проверки наличия расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК»

12. Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» №238 от 24.07.2023г.,

Акт сверки за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г.


13. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО

14. Справка №237 от 24.07.2023г. о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей в МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»

15. Справка №236 от 24.07.2023г. о параметрах надежности теплоснабжения


16. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г. МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»

Председатель комиссии:



(подпись, расшифровка подписи)

/О.В. Нужнова


Члены комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

/И.А. Кузнецова


(подпись, расшифровка подписи)

/С.Г. Яковлева


(подпись, расшифровка подписи)


/Е.С. Кузьменко


(подпись, расшифровка подписи)

/И.Н. Новопашина


(подпись, расшифровка подписи)

/В.Ф. Бекк


(подпись, расшифровка подписи)

/И.В. Попов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:





2023 г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)