

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному автономному общеобразовательному
Учреждению Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 13
с углублённым изучением отдельных предметов»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 3.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» августа 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП», 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 3

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке,	-	Нарушения в тепловых и

	установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт промывки системы отопления № 6/н от 17.07.2024г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Приказ «Об утверждении годового плана-графика ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025гг. систем теплопотребления» от 11.01.2024г. №9/1-Д Акт №1 о выполнении годового плана-графика ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону 2024-2025гг. систем теплопотребления 20.07.2024
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям. Прил. №2 к договору №37-ОТ/01/24 от 17.07.2024г. 2. Акты технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 15.07.2024г. 3. Договор теплоснабжения и поставки горячей воды №37-ОТ/01/24 от 17.01.2024г.
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 15.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт работоспособность приборов учета и автоматических регуляторов от 15.07.2024г.
9.	Работоспособность защиты систем	Выполнено	Акт проверки работоспособности

	телопотребления		защиты системы теплопотребления от 30.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов тепловых установок от 20.07.2024г. Схема элеваторного узла
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	-
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 06.08.2024г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	1.Акт сверки взаимных расчетов код 514449 за ранее поставленные коммунальные ресурсы за 01.01.2024 - 30.06.2024 г. от 26.07.2024 2.Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии №225 от 01.08.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Выполнено	1.Справка по укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплопотребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами №01-12/1539 от 25.07.2024г. 2. Справка о наличии аварийного запаса материалов и запасных частей №226 от 01.08.2024г.
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акт промывки систем отопления №б/н от 17.07.2024г.
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилами	Выполнено	Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии №227 от 01.08.2024г.
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии,	Не требуется	

являющихся	лицами,		
осуществляющими в соответствии с			
жилищным	законодательством		
управление многоквартирным домом			

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт промывки системы отопления № б\н от 17.07.2024г.
2. Акт выполнения годового план-графика ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону 2024-2025гг. систем теплоснабжения 20.07.2024.
3. Годовой план-график ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг. систем теплоснабжения.
4. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям. Прил. №2 к договору №37-ОТ/01/24 от 17.07.2024г.
5. Акты технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 15.07.2024г.
6. Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 15.07.2024г.
7. Акт работоспособность приборов учета и автоматических регуляторов от 15.07.2024г.
8. Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 30.07.2024г.
9. Акт проверки наличия паспортов тепловых установок от 20.07.2024г. Схема элеваторного узла.
10. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 06.08.2024г.
11. Акт сверки взаимных расчетов код 514449 за ранее поставленные коммунальные ресурсы за 01.01.2024 - 30.06.2024 г. от 26.07.2024
12. Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии №225 от 01.08.2024г.
13. Справка по укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами №01-12/1539 от 25.07.2024г.
14. Справка о наличии аварийного запаса материалов и запасных частей №226 от 01.08.2024г.
15. Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии №227 от 01.08.2024г.
16. Приказ «Об утверждении годового плана-графика ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг. систем теплоснабжения» от 11.01.2024г. №9/1-Д.
17. Приказ «О создании постоянно действующей комиссии по контролю за рабочим состоянием системы теплоснабжения на 2024-2025г.» от 17.05.2024г. №117/1-Д.
18. Приказ «О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» от 02.08.2024г. №163-Д.
19. Приказ «О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок» от 02.08.2024г. №162-Д.
20. Копии паспортов оборудования.

Председатель комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

/Т.А. Комякова

Члены комиссии:

_____ /И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.А. Петина
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /О.Н. Будылина
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"13" сентября 2024 г.

_____ /Шарова Марина Николаевна / _____ /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)